



Legende:		Lieferung		GA	Lüftung	Heizung/Kälte	Elektro
01		VAV (Master/Slave) (KNX) (Vmin = 0% / Vmax =100%) 24VAC	10		Beleuchtung (Dali)	Ethernet TCP/IP zB.:	
02		Ventilantriebe (Heizen/Kühlen) 230VAC	11		Stoerenmotor (KNX)	KNX-Feld-Bus HLKS:	
03		Raum-Temperaturfuehler (KNX)	12		Aktor (KNX) (Auf/Zu) 230VAC	KNX-Feld-Bus Elektro:	
04		Raum - Temperaturfuehler mit Sollwertverstellung +/-2K (KNX)	13		Raumbedienung (KNX)	Dali-Feld-Bus:	
05		Kondenswaechter	14		Bewegungsmelder (KNX)	Hard-wired / konventionell	
06		Praesenzmelder (KNX)	<div>Datum: a 09.08.202</div> <div>Druckdatum: 31.03.202</div> <div>Gezeichnet:</div> <div>Geprueft :</div>				
07		ULK Bedienschalter (KNX)					
08		Lichttaster (KNX)					
09		Stoertaster (KNX)					
AKS-Code: +Ort=Funktion-Produkt							

Revisionsindex:		
Index	Datum	Änderungsbeschreibung
b	31.03.2025	Präzisierung AKS V2.5
Datum: a 09.08.2024		LUKS
Druckdatum: 31.03.2025		Konzeptschema Raummodul Typ 1
Gezeichnet:		Anwendung AKS -
Geprüft:		Anlagenkennzeichnungssystem
		Beispiel
		Massstab: ...
		Format: A3
		Layout: ...
		Plan-Nr. : xxx

AMSTEIN + WALTHERT

www.amstein-walthert.ch Tel +41 44 305 91 11 Andreasstrasse 5 CH-8050 Zürich